



Izpildshēma par fasāžu vertikālītāti

Objekts: Meiju ceļš 14, Jelgava

Topogrāfiskās informācijas
novietojuma shēma



Sertificēts mērnieks
Edgars Dreimanis
Sert. nr. AC 000000097
Tāl. 29242862

SIA "RĪGAS MĒRNIĒKS"
Vietalvas iela 1, Rīga, LV-1009
Mob.tāl. 29242862; e-pasts: info@rigasmernieks.lv

- Piezīmes:
1. Bultas norāda fasādes nobīdes virzienu attiecībā pret apakšu, cm
 2. Par izejas datiem ņemti 1. stāva sienas paneļa apakšas mērījumi
 3. Uzmērīšanai izmantots elektroniskais tahimetrs TOPCON GT series ar precizitāti 2"

SERTIFICĒTS MĒRNIĒKS
EDGARS DREIMANIS
Sertifikāta Nr. AC000000097
Mob.tāl. 29242862; e-pasts: edgars.dreimanis@rigasmernieks.lv

Sertif.mērn.	E. Dreimanis		25.10.2019.
Uzmērīja	A. Paipals		25.10.2019.
Zīmēja	A. Paipals		28.10.2019.



Termogrāfija Meiju ceļš 14, Jelgava


Company SIA "CMB"
Ventspils iela 48

Customer Meiju ceļš 14, Jelgava


Device testo 882

Serial No.: 3314060

Lens: Standard 32°



1. att. Ēkas fasāde (siltināta) un cokols (nesiltināts)




2.att. Ēkas ieejas mezgls un ārsiena (termiskais tilts)




3. att. Ēkas ārsiena un cokols


Termogrāfija Meiju ceļš 14, Jelgava



4.att. Ēkas ārsiena (termiskie tilti dībeļu vietās siltumizolācijā)




5. att. Ēkas ārsiena un ieejas mezgls




6. att. Ēkas cokols



Termogrāfija Meiju ceļš 14, Jelgava



7. att. Ēkas ārsiena



8. att. Ēkas cokols

